

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

N° **CM - 20 - P - 014**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du lundi 20 janvier 2020

Matériau présenté par : **ABITEX SRL**
via E. Fermi 9/11

35010 CADONEGHE (PD)

Marque commerciale : **YACHT REGATTA**

Description sommaire:

Type de textile enduit polyamides coated on one side with flame retardant PVC

Composition 89% PVC + 11% polyamide

Masse surfacique 680 g/m²

Epaisseur 1,1 mm

Coloris marron

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique

Classement : **M2**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,... Conditions d'entretien : selon préconisations du client

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : *FE 19-0443-2029*

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"

"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"

Champs-sur-Marne, le jeudi 23 janvier 2020

Technicienne d'essais
du Laboratoire Feu



Clotilde ETIEMVRE

Responsable Technique du Laboratoire
Feu
du Pôle Ameublement



LABORATOIRE
ESSAIS ET
MESURES

Clémence RAWAS

